



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00334/21

Серия **RU** № **0271065**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ», место нахождения: 344033, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВСЕСОЮЗНАЯ, ДОМ 71 ЛИТЕР ББ, ЭТАЖ 2, адрес места осуществления деятельности: 344033, РОССИЯ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, дом 71, литер ББ, этаж 2, ОГРН: 1156196037910, номер телефона: +78633332203, адрес электронной почты: help@energycomfort.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ», место нахождения: 344033, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВСЕСОЮЗНАЯ, ДОМ 71 ЛИТЕР ББ, ЭТАЖ 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344033, РОССИЯ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, дом 71, литер ББ, этаж 1.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки «SVS»: тип «SVS-D» в нормально закрытом дымовом стеновом исполнении, прямоугольного сечения одностворчатого исполнения по высоте от 300 мм до 1100 мм при ширине от 300 до 1100 мм и многостворчатого исполнения (МС) по высоте от 300 мм до 1000 мм при ширине от 300 мм до 1400 мм (с электромеханическим (реверсивным) или электромагнитным приводом внутри), выпускаемые по ТУ 28.25.12-006-27165159-2021 «Клапаны дымоудаления».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-263/07-2021, выданного 28.07.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 275-СС/06-2021, выданного 17.06.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой). Предел огнестойкости – Е60. Условия хранения клапана осуществляют в закрытых складских помещениях в транспортном положении (с закрытой заслонкой), при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 40°C, отсутствии воздействия повышенной влажности, прямого солнечного света, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. Срок хранения 2 года. Расчётный срок службы клапана – не менее 3-х лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2021

ПО 28.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Зимина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

