



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00774/21

Серия **RU** № **0346209**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344033, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Всесоюзная, дом 71, литер ББ, этаж 2.

Основной государственный регистрационный номер: 1156196037910.

Телефон: +7 863 333 22 03. Адрес электронной почты: help@energycomfort.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344033, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Всесоюзная, дом 71, литер ББ, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344033, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону город, Всесоюзная улица, дом 71, литер ББ, этаж 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1156196037910.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции торговой марки «SVS», типов согласно приложения №1 на 1 листе (бланк №0852883), выпускаемые в соответствии с ТУ 28.25.12-010-27165159-2021 «Клапаны противопожарные модель SVS-F».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-705/12-2021 от 30.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 1148-CC/11-2021 от 03.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости согласно приложения №1 на 1 листе (бланк №0852883). Условия хранения клапана осуществляют в закрытых складских помещениях в транспортном положении, при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 40°C, отсутствии воздействия повышенной влажности, прямого солнечного света, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. Срок хранения 2 года. Срок службы клапана - не менее 3-х лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.12.2021

ПО 30.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Трейкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

